



Notă:

1. Pentru împiedicarea apei să circule în sens opus, de la sursele de alimentare, s-au prezăcut clapete de sens pe conductele de alimentare de la căminul de apometru și stație de pompare.

Legendă:

1	țeavă PEHD Ø63 mm, SDR 11, de la căminul apometru;
2	țeavă PEHD Ø63 mm, SDR 11, la instalațiile interioare din clădire;
3	țeavă PEHD Ø63 mm, SDR 11, de la stația de pompare;
4	element de racord din PVC, cu diametrul interior Ø65 mm, pentru etanșare;
5	adaptor cu flanșă flanșă și racord prin compresiune, PEHD DN65, SDR11;
6	vană cu sertar din fontă ductibilă, DN65/PN16, racorduri cu flanșe;
7	clapetă de sens din fontă ductilă, DN65/PN16, racorduri cu flanșe;
8	teu egal din fontă ductibilă, DN65/PN16, racorduri cu flanșe;
9	cămin din beton lxlxh 1320x1820x1700 mm;
10	soclu de beton lxlxh 100x100x240 mm;
11	trepte de acces din oțel beton Ø10;
12	capac C125 kN, Ø600 mm.



General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189
mobil: + 40 761 098 918
e-mail: office@generalproex.ro
web: www.generalproex.ro

Șef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc

Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian

Titlu proiect:

EXECUȚIE REZERVOR DE APĂ DE 400 MC LA
SECȚIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ZALĂU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Stații de pompare și rezervor de apă pentru instalațiile de
stingere a incendiului și alimentare cu apă rece menajeră

Beneficiar:

Județul Sălaj
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalău, jud. Sălaj
tel.: 0260 614 120
e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalău, jud. Sălaj

Proiect nr.: 12/2021

Faza: P.Th.

Specialitatea: IS

Data: 07.06.2021

Scara: 1:20

Planșa: IS 15

Verificator M.D.L.P.A.:

Cerința: **Is**

Referat nr.:

Semnătura:

**Detaliu cămin de vizitare pentru alimentarea
instalațiilor de apă rece menajeră**

Clasa de importanță,
conform P100/1-2013

Categoria de importanță,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistență la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu

Prezenta planșă și informațiile cuprinse în aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decât cu acordul scris al proiectantului.