


MINISTERUL CULTURII
Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj

Piața Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău – 450016 – RO, Tel: 004-0260-661757, Fax: 004-0260-6617
e-mail: djccpcnsj@yahoo.com, djcsalaj@gmail.com, <http://djcsj.cultura.ro>

Nr. 1650 din 19.10.2021

Către: Județul Sălaj



Ca urmare a neavizării documentației privind proiectul „**Execuție rezervor de apă de 400 mc la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău (Spitalul Vechi), județul Sălaj**”, înregistrată la DJC Sălaj cu nr. 1327 din 16.08.2021 și a solicitării spre consultare în ședința CZMI nr. 3 Cluj-Napoca din data de 07.09.2021, de către echipa de proiectare, a celor trei variante de amplasare, Comisia a păstrat punctul de vedere exprimat anterior, și anume:

- pentru a nu distruge imaginea zonei de protecție a monumentului istoric, obiectivele propuse (rezervor de apă și stația de pompare) vor fi amplasate subteran.

DJC Sălaj recomandă, în vederea optimizării soluției de proiectare, consultarea unui arhitect atestat de către Ministerul Culturii în domeniul monumentelor istorice.

În speranța bunei colaborări, vă asigurăm de tot sprijinul legal pe care instituția noastră poate să vi-l acorde.

Doina COCIȘ,
Director executiv




NR: 20005

DATA: 19/10/2021

COD: 1890A



MINISTERUL CULTURII
Direcția Județeană pentru Cultură Sălaj



Piața Iuliu Maniu, nr. 13, Zalău – 450016 – RO, Tel: 004-0260-661757, Fax: 004-0260-661797,
e-mail: djccpcnsj@yahoo.com, djcsalaj@gmail.com, <http://djcsj.cultura.ro>

Nr. 1432 din 06.09.2021

Către: Județul Sălaj

Ca urmare a solicitării Dvs. înregistrată la DJC Sălaj cu nr. 1327 din 16.08.2021, privind proiectul „**Execuție rezervor de apă de 400 MC la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău (Spitalul Vechi), județul Sălaj**”, în municipiul Zalău, strada T. Vladimirescu, nr. 24, analizată în ședința CZMI nr. 3 Cluj-Napoca din data de 02.09.2021, Comisia a decis următoarele:

- pentru a nu distruge imaginea zonei de protecție a monumentului istoric, obiectivele propuse (rezervor de apă și stația de pompare) vor fi amplasate subteran.

În speranța bunei colaborări, vă asigurăm de bunele noastre intenții și de tot sprijinul legal pe care instituția noastră dorește să vi-l acorde.

Doina COCIȘ,
Director executiv





MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SĂLAJ

Str. Corneliu Coposu nr.1
450008 ZALĂU, Jud. SĂLAJ

e-mail: dspsalaj@artelecom.net
Tel/fax: 0260/662550; 662717
www.aspsalaj.ro

CATRE,

JUDETUL SALAJ

LOC. ZALAU, PIATA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 11, JUD. SALAJ

La cererea DINU IANCU SALAJANU în calitate de PRESEDINTE

al JUDETULUI SALAJ cu sediul în LOC. ZALAU, PIATA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 11, JUD. SALAJ

cod fiscal/CUI 4494764 s-a examinat documentatia prezentata si inregistrata cu nr. 351/17.08.2021

În baza Legii nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sanatații; Ordinului nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare și a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și a Ordinului M.S. nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda:

**NOTIFICAREA DE ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A
CONFORMITĂȚII
NR. 212 din 23.08.2021**

pentru obiectivul: EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU(SPITAL VECHI)

situat în: LOC. ZALAU, STR.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.24 JUD. SALAJ

Structura functionala depusa pentru prezenta notificare, este parte integranta din aceasta .

Proiectul respecta legislatia specifica domeniului de activitate:

- Ordinul. M.S. nr. 119/2014 privind "Normele de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei" si legislatia specifica obiectivului.

DIRECTOR EXECUTIV
DR. LIGIA MARINCAS





**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Zalău

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Zalău
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zalău, Jud. Salaj

Tel: +40 260 605 702

Fax: +40 260 605 704

office.salaj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14319574

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J31/59/2002

www.distributie-energie.ro

Către JUDETUL SALAJ,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 6060210902172 / 01.09.2021 pentru obiectivul: **EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)** de la adresa: **ZALAU**, sat -, strada **TUDOR ARGHEZI**, nr. **24**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **450054**, numar cadastral -, județul **SALAJ**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 6060210902172 / 02.09.2021

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 16.11.2021**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **a02** și a Certificatului de urbanism nr. **1197 / 17.11.2020**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În cazul în care există în zonă **Nu există** instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala ZALAU) este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Zalău

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Zalău
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zalău, Jud. Salaj

Tel: +40 260 605 702

Fax: +40 260 605 704

office.salaj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14319574

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J31/59/2002

www.distributie-energie.ro

sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Director Sucursala ZALAU
Ing. Ardelean - Marian Ovidiu - Adrian

Sef S.A.R. ZALAU
ing. Danut Marincas

Intocmit
Ilea Augustin

Ovidiu-Adrian
Ardelean-
Marian

Semnat digital de
Ovidiu-Adrian Ardelean-
Marian
Data: 2021.09.03
07:15:49 +03:00

Danut-
Calin
Marincas

Semnat digital
de Danut-Calin
Marincas
Data: 2021.09.02
15:15:31 +03:00

Augustin
Ilea

Semnat digital de
Augustin Ilea
Data: 2021.09.02
14:23:52 +03:00



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Zalău

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Zalău
Str. Mihai Viteazu, Nr. 79, 450099, Zalău, Jud. Salaj

Tel: +40 260 605 702

Fax: +40 260 605 704

office.salaj@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14319574

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J31/59/2002

www.distributie-energie.ro

AVIZ DE AMPLASAMENT

Către,

BENEFICIAR	JUDETUL SALAJ
Adresa	ZALAU, P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 11

Urmare a cererii dvs. înregistrată la Compania de Apă Someș S.A., Sucursala Zalău, privind obținerea avizului de amplasament pentru obiectivul:

” EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC, LA SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI) ”

pentru imobilul situat în:

ZALAU, STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR24

vă comunicăm :

Avizăm în principiu realizarea obiectivului propus cu respectarea HG 930/2005, întrucât sub acest amplasament nu există conducte publice de apă-canal;
Prezentul aviz este valabil un an de la data emiterii.

Taxa de avizare conform Deciziei nr. 151/2017 a Consiliului de Administratie este de: 65.26 Lei

Director Sucursala
Ing. Marcel Zalanja



Şef Birou
Ing. Sorin Cozma

Intocmit Cezara Tudoricescu

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
"POROLISSUM" AL JUDEȚULUI SĂLAJ

Nesecret
Ex. nr. 1/2
Nr. 3337523
Zalău, 26.08.2020



Către,

JUDEȚUL SĂLAJ

Municipiul Zalău, str. Piața 1 Decembrie 1918, nr. 12, județul Sălaj

La cererea dumneavoastră, înregistrată la unitatea noastră cu nr. 3321542 din 24.08.2020, vă comunicăm următoarele:

În conformitate cu prevederile *H.G.R nr. 571/2016* pentru aprobarea *Categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și / sau autorizării privind securitatea la incendiu*, coroborat cu prevederile art. 30, alin. (1) și (2), din *Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor*, cu modificările și completările ulterioare, și conform documentelor atașate cererii, **nu este necesar** obținerea avizului/autorizației de SECURITATE LA INCENDIU pentru obiectivul „**Execuție rezervor de apă de 250 mc, la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău**” – faza de proiectare Studiu de Fezabilitate, constând într-un rezervor suprateran de 400 mc și stația de pompare aferentă, care va fi amplasat în Județul Sălaj, Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24.

- După obținerea fondurilor necesare, și înainte de emiterea autorizației de construire, se va solicita și obține Avizul de securitate la incendiu pentru investiția descrisă.

Prezenta adresă își pierde valabilitatea în situația în care, s-au modificat condițiile care au stat la baza eliberării acesteia și nu ține loc de aviz /autorizație de Securitate la Incendiu.






Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Nr. 5570/17.08.2021



Clasarea notificării



Ca urmare a solicitării depuse de JUDEȚUL SĂLAJ, cu sediul în județul Sălaj, Municipiul Zalău, PIAȚA 1 Decembrie 1918, nr. 11, pentru proiectul: *Execuție rezervor de apă de 400 MC la secțiile exterioare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău (Spital Vechi)*, propus a fi amplasat în județul Sălaj, Municipiul Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj cu nr. 5570 din data de 16.08.2021,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anunitor proiecte publice și private asupra mediului;
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,
- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului Sălaj, decide:

Clasarea notificării deoarece proiectul propus nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. ing. Aurica GREC



NR: 15243
DATA: 17/08/2021
COD: 136AE



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
ing. Gizella BALINT

Responsabil biodiversitate
cons. Radu HIDEG

Întocmit,
ing. Claudia SANDOR



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Adresa: Str. Parcului nr.2, loc. Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621; Fax 0260-662622

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679