



Note:

1. Rețeaua inelară de alimentare cu apă a instalațiilor de hidranți interiori și exteriori este sectorizată în porțiuni de maximum 300 m, conform P118/2 - 2013, art. 11.3., alin. (1), lit. a).
2. Vanele de sectorizare sunt sigilate în poziția normal deschis, conform P118/2 - 2013, art. 11.3., alin. (2).
3. Căminele sunt marcate cu inscripția "CĂMIN DE SECTORIZARE VANE DE INCENDIU" pe fundal roșu și scris cu majuscule pe font alb.

Legendă:	
1	vană cu sertar din fontă ductibilă, DN150/PN16, racord cu flanșe;
2	adaptor cu flanșă flanșă și racord sudat prin electrofuziune, PEHD DN150, SDR11;
3	element de racord din PVC, cu diametrul interior Ø160 mm, pentru etanșare;
4	trepte de acces din oțel beton Ø10;
5	soclu de beton lxlh 170x170x160 mm;
6	cămin din beton Dixgh 1000x160x1700 mm;
7	capac C125 kN, Ø600 mm;
8	țeavă PEHD Ø160 mm, SDR11.



General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189
mobil: + 40 761 098 918
e-mail: office@generalproex.ro
web: www.generalproex.ro

Șef proiect:
Arh. George Constantin Gaveniuc

Proiectat:
ing. Morari Marian

Desenat:
ing. Morari Marian

Titlu proiect:
EXECUȚIE REZERVOR DE APĂ DE 400 MC LA
SECȚIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ZALĂU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:
Stații de pompare și rezervor de apă pentru instalațiile de
stingere a incendiului și alimentare cu apă rece menajeră

Beneficiar:
Județul Sălaj
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalău, jud. Sălaj
tel.: 0260 614 120
e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:
str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalău, jud. Sălaj

Proiect nr.:	12/2021
Faza:	P.Th.
Specialitatea:	IS
Data:	07.06.2021
Scara:	1:20
Planșa:	IS 13

Verificator M.D.L.P.A.:
Cerința: Is

Referat nr.:
Semnătura:

Detaliiu cămin de sectorizare instalații de stingere

Clasa de importanta, conform P100/1-2013	I
Categoria de importanta, conform HG 766/1997	A, excepțională
Gradul de rezistență la foc, conform P118/1999	II
Risc de incendiu	mic

Prezenta planșă și informațiile cuprinse în aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decât cu acordul scris al proiectantului.