


NOTA:

1. Cota  $\pm 0.00$  reprezinta cota pardoselii finite.  
Prezentata plansa se va consulta impreuna cu plansele de arhitectura si instalatii.  
Inainte de turnarea betonului se va verifica cofrarea gurilor prevazute in proiectul de instalatii si arhitectura.
2. La prepararea betonului se vor respecta prevederile normativului NE 012-1/2007.  
La transportul, armarea si turnarea betoanelor se vor respecta prevederile SR EN 992-1-1 si normativului NE 012-2/2010, iar receptia se va face conform normativului C56/85.  
Inainte de turnarea betonului, se vor verifica obligatoriu pozitiile gurilor de instalatii conform desenelor de specialitate si se vor corela cu proiectul de rezistenta.
3. Gurile care nu sunt reprezentate pe prezenta plansa vor avea dispuse la partea superioara buiandrugii prefabricati tip Porotherm conform fisa tehnica producator.
4. Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al proiectantului general si cel al beneficiarului. Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din teren si propunere, constructorul se va adresa proiectantului, prin intermediul beneficiarului, in vederea corelarilor.



## General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj, RO  
tel: +40 263 360 189  
mobil: +40 761 098 918  
e-mail: [office@generalproex.ro](mailto:office@generalproex.ro)  
web: [www.generalproex.ro](http://www.generalproex.ro)

### Sef proiect

Arh. George Constantin Gaveniuc

**Proiectat:**

Ing. Andreea Nar

Desenat:

Inq. Andreea Nar

Titlu proiect :

**EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400MC  
LA SECTIILE EXTERIOARE ALE  
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA  
ZALAU (SPITAL VECHI)**

**Beneficiar :**

**Judetul Salaj**

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, Zalău, jud. Salaj

**Amplasament :**

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, municipiul Zalau, jud. Salaj

Project nr. 12/2021

Faza P.T.+D.E.

Specialitate Rezistentă

Data iunie 2021

Scara 1:50

Plansa R-06

CAMERA POMPELOR - VEDERI PERETI

Clasa de importanta I

Categoria de importanta "A

Gradul de rezistentă la foc	II
-----------------------------	----

Risc de incendiu mic

Prezenta planşa şi informaţiile cuprinse în această nu pot fi utilizate sau copiate decât cu acordul scris al proiectantului.