



LEGENDĂ	
1	țeavă de refulare a grupului de pompare pentru instalațiile sanitare, din oțel zincat DN65/PN16, montată în țeavă de protecție PVC SN4 Ø110 mm;
2	distribuitor de incendiu din oțel zincat, prefabricat DN125/PN16: - lungime 1500 mm; - o intrare laterală, DN65/PN16; - trei intrări laterale, racorduri cu flanșă, DN65/PN16; - două ieșiri laterale, racorduri cu flanșă, DN65/PN16; - o ieșire inferioară, DN32/PN16.
3	țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Laboratoare, din oțel zincat DN50/PN16;
4	țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Centrul de Sănătate Mintală, din oțel zincat DN50/PN16;
5	țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Secția Contagioase, din oțel zincat DN65/PN16;
6	țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Secția de Psihiatrie, din oțel zincat DN65/PN16;
7	țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Secția de Pneumologie, din oțel zincat DN65/PN16;
8	robinet cu steră și racord olandez, DN32/PN16;
9	clapetă de sens din fontă ductilă, DN65/PN16, racord cu flanșă;
10	vană cu sertar din fontă ductibilă, DN65/PN16, racord cu flanșă;
11	clapetă de sens din fontă ductilă, DN50/PN16, racord cu flanșă;
12	vană cu sertar din fontă ductibilă, DN50/PN16, racord cu flanșă;
13	element de racord din PVC, cu diametrul interior variabil în funcție de diametrul conductelor care străpung căminul din beton, pentru etansare;
14	soclu de beton lxlh 100x100x260 mm;
15	cămin din beton Lxlh 2000x1500x1750 mm;
16	trepte de acces din oțel beton Ø10;
17	capac C125 kN, Ø600 mm.



General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189
mobil: + 40 761 098 918
e-mail: office@generalproex.ro
web: www.generalproex.ro

Șef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc

Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian

Titlu proiect:

EXECUȚIE REZERVOR DE APĂ DE 400 MC LA
SECȚIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ ZALĂU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Stații de pompare și rezervor de apă pentru instalațiile de
stingere a incendiului și alimentare cu apă rece menajeră

Beneficiar:

Județul Sălaj
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalău, jud. Sălaj
tel.: 0260 614 120
e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalău, jud. Sălaj

Proiect nr.: 12/2021

Faza: P.Th.

Specialitatea: IS

Data: 07.06.2021

Scara: 1:20

Planșa: IS 10

Verificator M.D.L.P.A.:

Cerința: Is

Referat nr.:

Semnătura:

Detaliu cămin de vane, instalații de alimentare cu apă

Clasa de importanță,
conform P100/1-2013 I

Categoria de importanță,
conform HG 766/1997 A, excepțională

Gradul de rezistență la foc,
conform P118/1999 II

Risc de incendiu mic

Prezenta planșă și informațiile cuprinse în aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decât cu acordul scris al proiectantului.

