

Pi=170kW
Cs=0.6
Pa=102kW
U=3x230/400V

NR. CIRC.	LL/LP	P[W]	DESTINATIE	FAZA
L1	LL	1000	ILUMINAT SPATIU BIROURI	L1
L2	LL	1000	ILUMINAT SPATIU BIROURI	L2
L3	LL	1000	ILUMINAT SPATIU BIROURI	L3
R1		500	REZERVA	L2
R2		500	REZERVA	L3
P1	LP	1500	PRIZE SPATIU BIROURI	L1
P2	LP	1500	PRIZE SPATIU BIROURI	L2
P3	LP	1500	PRIZE SPATIU BIROURI	L3
P4	LP	1500	PRIZE SPATIU BIROURI	L1
R1		500	REZERVA	L2
R2		500	REZERVA	L3

LEGENDA :

- 10A/B — INTRERUPATOR AUTOMAT 10A, FAZA + NUL, CURBA B Icu=10 kA, 2 MODULE
- 16A/C — INTRERUPATOR AUTOMAT 16A, FAZA + NUL, CURBA C Icu=10 kA, 2 MODULE
- SEPARATOR DIFERENTIAL, TETRAPOLAR, 4 MODULE
- SIGURANTA FUZIBILA
- INTRERUPATOR AUTOMAT, TETRAPOLAR CU PROTECTIE LA CURENTI MAXIMALI, CURBA C/D, 4 MODULE
- 4P — INTRERUPATOR DE SARCINA, SEPARATOR TETRAPOLAR

NOTA:

- TABLOURILE ELECTRICE SE VOR EXECUTA DE CATRE O FIRMA SPECIALIZATA IN ACEST DOMENIU SI VOR FI INSOTITE DE TOATE PROBELE DE SPECIALITATE CONFORM ISO 9001.
- ETICHETELE VOR FI GRAVATE SI PRINSE CU SURUBURI
- LA EXECUTIA TABLOURILOR ELECTRICE VOR RESPECTA SPECIFICATIA DE APARATAJ SI RECOMANDARILE PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE
- TEXTUL PENTRU ETICHETE SE VA LUA DIN SCHEMELE DE DISTRIBUTIE ALE TABLOURILOR
- LA TABLOURILE DE DISTRIBUTIE NULUL DE LUCRU VA FI DIFERIT DE NULUL DE PROTECTIE
- TABLOURILE DE DISTRIBUTIE VOR FI REALIZATE PORNINID DE LA COMPONENTELE DE INSTALARE SI RACORDARE STANDARD SI TESTATE IN LABORATOR, CONCEPTIA SISTEMULUI TREBUIE SA FIE VALIDATA PRIN INCERCARI TIP CONFORM NORMEI SR EN 60439.1
- CONSTRUCTORUL DE TABLOURI VA PREZENTA BULETINE DE INCERCARI CARE SA ATESTE ACEASTA
- DISPOZITIVELE DE PROTECTIE LA SUPRACURENT SUNT PE FAZA DAR TREBUIE SA CONDUCA LA DECUPLAREA ATAT A CONDUCTORULUI DE FAZA CAT SI A CONDUCTORULUI NEUTRU

- TABLOURILE ELECTRICE SE VOR EXECUTA CONFORM SR EN 60439.1

SCHEMELE TABLOURILOR DE DISTRIBUTIE VOR FI DEFINITIVATE LA FAZA PTh+DE.

PROIECTANT GENERAL
PBG Management & Engineering S.R.L.
CUI: RO30213957; office@pbgrup.ro
Administrator: ing. Adina Zoe SIMION

BENEFICIAR
CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ
P-ȚA 1 DECEMBRIE 1918 NR. 12
MUNICIPIUL ZALĂU, JUD. SĂLAJ

PROIECTANT DE SPECIALITATE
Rozsnyai Bálint Birou Individual de Arhitectură
CIF: 30317460; bia.rozsnyaibalint@gmail.com
Coordonator proiect : arh. Bálint ROZSNYAI — Pr. nr. 16-1

Şef proiect	arh. Bálint ROZSNYAI		Scara: -
Relevat	ing. Carmen ARVENTIE		Data: 2015
Desenat	ing. Carmen ARVENTIE		

SERVICII DE PROIECTARE PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENȚIE ÎN VEDEREA CREȘTERII PERFORMANȚEI ENERGETICE LA IMOBILELE AFLATE ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI SĂLAJ ȘI ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN SĂLAJ

Proiect nr. 19-1/2015
Faza: DALI

STR. AVRAM IANCU NR. 29, ZALĂU - LOT 1

SCHEMĂ GENERALĂ DE DISTRIBUȚIE

IE01

Rev: | Planșa 1/1

Copyright © Proiect București Grup Consultanță Imobiliare - 2008-2011

File: IE01-19-1-Schema TG.dwg