

CLARIFICARE LA ACHIZIȚIA DIRECTA ORGANIZATĂ DE JUDEȚUL SĂLAJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ, AVÂND CA OBIECT "SERVICII DE REVIZIE, AUTORIZARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LA UNELE CENTRALE TERMICE AFLATE ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI SĂLAJ"
ANUNT PUBLICITAR PUBLICAT PE SEAP
NR. ADV1232667 DIN 27.08.2021

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebarea nr. 1:

1. Care este motivul pentru care solicitati, in Invitatie de participare, ca Prestatorul sa detina autorizatie ISCIR, conform prescriptiei tehnice PTC11, avand in vedere ca aceasta prescriptie se refera la cazane de apa calda cu puteri mai mari de 400kw?

Răspuns nr. 1

1.Prescripția PTC 11-2010 publicată în Monitorul Oficial 513 bis din 23 iulie 2010 se referă la „**Sisteme de automatizare aferente centralelor termice și instalații de ardere aferente cazanelor**”, în care la Secțiunea a- 2-a , Domeniu de aplicare, la art.2.b) se stipulează „**Prevederile prezentei prescripții tehnice se aplică : instalațiilor de automatizare aferente centralelor termice și instalațiilor termomecanice anexe ale cazanelor**”

Acesta este motivul pentru care a fost solicitată această atestare.

Întrebarea nr. 2.

2.In Invitatie de participare cereti , la punctul 3, ca oferta de pret detaliata sa fie facuta dupa modelul prezentat de d-stra. Acel model are coloana " service pe sezon 6 luni " iar in caietul de sarcini apare in anexa 2 un formular de oferta needitabil (partial completat cu pret la verificarea supapelor si semnat de o terta persoana) care are coloana " service anual 4*12luni". Rog sa ne trimiteti un formular de oferta editabil care sa specifice daca, coloana in discutie, se face pentru 6 luni sau 12 luni deoarece preturile, calculate de noi, vor fi diferite.

Răspuns nr.2

2. Prestarea serviciilor se va efectua în perioada 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022 și 15 octombrie 2022 - 15aprilie 2023, pe o perioadă de 2 x 6 luni, cumul pe cele două sezoane vor fi 12 luni.

Pentru a putea face o ofertă corectă vă atașăm un formular de ofertă editabil unde în Notă am facut această specificație.

Întrebarea nr.3

3. Va rugam sa ne specificati la cate instalatii de utilizare gaze naturale trebuie facuta revizie si la cate verificare, avand in vedere costul diferit al acestor servicii.

Răspuns nr.3

3.Revizia tehnică trebuie efectuată la instalațiile situate în Zalău str. Unirii nr.7 și Lt. Col. Pretorian nr.30.

Pentru a nu exista neclarități în elaborarea ofertei a fost modificat punctul 10 din caietul de sarcini **Termenul de prestare a serviciilor** după cum urmează:

„Contractul se va încheia pe o perioadă de 2 ani și va putea fi reziliat unilateral în cazul neindeplinirii de către una din părți a obligațiilor asumate, cu notificarea prealabilă, transmisă în scris, cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înainte de data rezilierii.

Cazanele pentru care se achiziționează serviciile de revizie funcționează numai pentru asigurarea încălzirii, astfel că prestarea serviciilor se va efectua în perioada 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022 și 15 octombrie 2022- 15aprilie 2023, pe o perioadă de 2 x 6 luni.

Perioada în care încălzirea nu este în funcțiune și în care nu se efectuează service la cazane nu se socotește ca perioadă în durata contractului.”

Șef Serviciu,

Vultur Maria

Întocmit,

Tioran Ionela-Irina