



ROMÂNIA  
JUDEȚUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 11244 /25.09.2014

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ INVITAȚIEI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 364859 DIN 18.09.2014 PUBLICATA ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "REABILITARE DRUM JUDEȚEAN DJ 108 F, SIMLEU SILVANIEI - MOIAD KM: 4+200 - 16+000"**

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

**Întrebarea 1.**

Pentru toate devizele unde se regasesc articole de transport putem folosi distante proprii de transport?

**Raspuns 1.**

Se pot folosi distante de transport proprii

**Întrebarea 2.**

**Ob. Realizarea investitiei**

**Deviz Sistem rutier**

Art. 1.1.15 TREZ01A25 – cantitatea aferenta stratului de fundatie din piatra sparta este :  
 $17.147 \text{ mc} \times 1,422 \times 1,5 = 36.574,55 \text{ to.}$

Art. 1.1.27 TREZ01A25 - cantitatea aferenta stratului de balast acostamente este :  
 $11.284 \text{ mc} \times 1,311 \times 1,7 = 25.148,65$

**Raspuns 2.**

Pentru Art. 1.1.15 TRA01A25 - la calcularea transportului nu a fost prins coeficientul de 1.422, cantitatea corecta aferenta acestui articol este 36.574,55to.

Pentru Art. 1.1.27 TRA01A25 - la calcularea transportului nu a fost prins coeficientul de indesare 1.311, cantitatea corecta aferenta acestui articol este 25.148,65to

**Întrebarea 3.**

Va rugam sa prezentati retetele urmatoarelor articole modificate, respectiv :

DA26B% - Așternerea în straturi uniforme de 5-30 cm a pământului pentru spații verzi la drumuri și străzi pe teren orizontal de: 10 cm grosime;

DA02C1[1]- Drenuri de acostament pentru evacuarea apei din fundatii executate: longitudinal caii, sub sant, cu adancimea de 0.90 m si latime de 0.50m

