



CĂTRE,
Judetul Salaj
P-ta 1 decembrie 1918, nr.12
Localitatea Zalau, Jud. Salaj

AVIZ FAVORABIL

Urmare a solicitarea dumneavoastră, înregistrată cu nr.78759/30.03.2018, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:

„Extindere, modernizare si dotare UPU SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau”

CU 349/27.03.2018

Localitatea Zalau, Strada Simion Barnutiu, nr.67, Jud. Salaj

DELGAZ-Grid SA

Acces la Retea Gaz
www.delgaz-grid.ro

vă comunicăm că, în urma analizării documentației depuse, se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu îndeplinirea obligatorie, de către beneficiar, a condițiilor de mai jos:

A. Condiții tehnice:

1. Neafectarea, în timpul executării lucrărilor, a Sistemului de Distribuție a Gazelor Naturale;
2. Se vor respecta prevederile Normelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare a Sistemelor de Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, privind distanțele minime admise între conductele de gaz și alte construcții;
3. se va reproiecta și executa instalația de utilizare gaze naturale, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice de proiectare, execuție și exploatare a Sistemelor de Alimentare cu gaze naturale NTPEE-2008, în funcție de modificarea condițiilor spațiului unde sunt amplasate aparatele de utilizare a gazelor naturale, afectarea condițiilor de evacuare a gazelor arse și afectarea traseului conductelor de gaze naturale.
4. Elementele componente ale Sistemului de Alimentare cu gaze naturale nu vor fi încastrate în tencuieli sau izolația termică.

Președintele Consiliului de
Administrație
Frank Hajdinjak

Directori Generali
Ferenc Csulak (Director
General/General Director),
Carmen Teona Oltean (adj.)
Petre Radu (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000

Banca BRD Târgu Mureș
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

5-Orice modificari a traseului conductei de gaze naturale si a obiectivelor apartinatoare Sistemului de distributie, impuse de realizarea lucrarilor, se vor face in baza unor documentatii avizate de DELGAZ-Grid SA si vor fi suportate de catre beneficiarul lucrarii, conform prevederilor art.190 din Legea 123/2012- Legea energiei electrice si a gazelor naturale.

B. Condiții generale:

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.
2. Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al DELGAZ-Grid la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea DELGAZ-Grid - Centru Operatiuni Retea Gaz Bistrita.

Adâncimea de pozare a rețelor subterane trasate este cuprinsă între 0,4-1,2m.

3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență DELGAZ-Grid, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz-prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului DELGAZ-Grid, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către DELGAZ-Grid, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul DELGAZ-Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea DELGAZ-Grid - Centru Operatiuni Retea Gaz Bistrita beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv aceea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

4. Săpătura din zona de protecție a rețelor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, se va realiza **în mod obligatoriu, manual**, pentru a nu afecta izolația, materialul tubular, sau alte elemente de construcție a rețelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc).

5. În mod obligatoriu, rețelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată de lucrarea de construcție, vor fi așezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip de granulație 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea inferioară și superioară a conductei și pe o lățime de 20 cm, de la generatoarele exterioare ale conductei.

6. În zona de protecție a rețelilor de gaze naturale, așa cum este aceasta definită de legislația în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, astfel încât să nu se deterioreze rețelele de gaz, pe o înălțime de minim 30 cm (inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei.

7. În cazul în care lucrarea de construcții afectează răsuflătorile și/sau căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziția inițială. Se impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de cămine, a tijelor de acționare etc.

8. Cu minimum 5 zile înainte de recepția la terminarea lucrărilor, se va informa în scris DELGAZ-Grid - Centru Operațiuni Retea Gaz Bistrita asupra datei la care e programată recepția.

9. Prezentul aviz este valabil până la data de 03.04.2019 (12 luni), cu posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de urbanism. Prelungirea avizului se va solicita cu minim 15 zile înainte de expirarea avizului inițial.

În cazul nerespectării condițiilor impuse mai sus, avizul își pierde valabilitatea.

Cu respect,

Avram Grigore
Coordonator Echipa Acces la Retea Gaz Bistrita

Responsabil acces

