




Stația de Pompare · str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalău, jud. Sălaj · Stație de ridicare a presiunii

Rezumat





Stația de Pompare · str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalău, jud. Sălaj · Stație de ridicare a presiunii

Rezumat

Rezultate

	Mărimē	Calculat	Nominal	Conform	Index
Plan util	$\bar{E}_{\text{perpendicular}}$	211 lx	≥ 200 lx	✓	S2
	g_1	0.71	-	-	S2
Mărimi de consum	Consum	19 kWh/a	max. 600 kWh/a	✓	
Valoare specifică de racord	Spațiu	7.02 W/m ²	-	-	
		3.32 W/m ² /100 lx	-	-	

Profil util: Zone generale în interiorul clădirilor - încăperi de control, încăperi pentru instalații tehnice ale casei, încăperi pentru aparate de comandă

Listă corpuri de iluminat

buc.	Producător	Nr.articol	Nume articol	P	Φ	Eficiența luminoasă
3	THORNeco	9662839 6 (STD - standard)	JULIE 1500 LED IP65 4200 840	38.0 W	4202 lm	110.6 lm/W