

Caiet de sarcini

Prezenta sectiune evidentiaza specificatiile tehnice ce contin caracteristicile de natura tehnica ce trebuie indeplinite de produsele ce vor fi livrate. Nivelurile tehnice si de performanta impuse prin fisele tehnice sunt considerate minimale si obligatoriu de respectat atat pe perioada derularii procedurii de achizitie publica cat si pe parcursul derularii contractului.

Specificatiile tehnice descrise in continuare permit oricarui ofertant accesul egal la procedura de atribuire , cerintele functionale solicitate putand fi indeplinite prin demonstrarea prin orice mijloc adecvat care releva conformitatea produselor fata de performantele solicitate.

6 buc- Stingator cu CO2 tip G2.
(cost estimativ-150 lei/buc. la care se adauga TVA)

Caracteristici tehnice-Stingator cu CO2 tip G2

- Stingător cu CO2 tip G2 are o greutate totală de 9 kg. Con de evacuare din PVC și o greutate a încărcăturii de 2 kg.
 - Jetul stingătorului tip G2 are o lungime de 3 m și se deacrează în 8 secunde.
 - Stingător cu CO2 se utilizează la stingerea începuturilor de incendii din clasele B și C, fiind recomandate pentru stingerea incendiilor de natură electrică (echipamente electrice cu tensiuni până la 1000V) computere, centrale telefonice, încăperi cu aparatură electrică și electronică, transformatoare, etc.
 - Dioxidul de carbon realizează stingerea prin eliminarea oxigenului din zona de ardere și răcirea obiectului care a luat foc.
 - Presiunea de lucru: 60 bar la 20 ° C;
 - Presiune de testare: 250 bari;
 - Presiunea de spargere: 450 bari;
 - Tip agent de stingere: CO 2;
 - Încărcătură nominală: 2 kg;
 - Lungime minimă a jetului: 2,8 m;
 - Capacitate de stingere: 21 B;
 - Temperatura de funcționare: -20 ° C ÷ + 60 ° C;
 - Dispozitiv de refulare: con difuzor cu duză de evacuare.
- Termen de livrare 10 zile lucrătoare de la data acceptării achiziției directe de către achizitor;
- Cheltuielile de transport al stingătoarelor până la sediul clientului sunt suportate de către furnizor, acestea vor fi livrate la adresa : Lt.col. Pretorian , Nr.30, Zalău, Centrul Militar Județean Sălaj .

Administrator
Cofințator
Întocmit
Cofințator Ioan

data: 23.09.2019