

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ADMINISTRATOR
PUBLIC
DIRECȚIA TEHNICĂ



Nesecret
Ex. nr. 1
Nr. 24192
Zalău, 11.11.2016

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„POROLISSUM” AL JUDEȚULUI SĂLAJ

ROMÂNIA - județul SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 16123
ziua 11 luna 11 anul 2016

Către,

JUDEȚUL SĂLAJ

Municipiul Zalău, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 12, județul Sălaj

În urma solicitării dumneavoastră, înregistrată la unitatea noastră cu nr. 24192 din 09.11.2016, în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul „Supraetajare sală de ședințe și corp de legătură, Consiliul Județean Sălaj”, s-a constatat că dosarul depus nu cuprinde toate documentele precizate în Anexa nr. 4, pct. 3 și Nota 1, 2 la Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecția civilă, aprobate prin O.M.A.I nr. 129 / 2016. Documentele care trebuie depuse pentru completare, sunt următoarele :

- un alt scenariu de securitate la incendiu decât cel vizat spre neschimbare care a stat la baza emiterii avizului de securitate la incendiu, întrucât după momentul punerii în funcțiune a obiectivului au survenit modificări ale reglementărilor tehnice ;
- planul de situație, la scara 1:200, 1:500 sau 1:1000, după caz, care să cuprindă amplasamentul construcției proiectate în raport cu elementele cadru existente, cu menționarea distanțelor față de vecinătăți pentru toate edificiile limitrofe, precizându-se funcțiunea, riscul de incendiu și nivelul de stabilitate la incendiu ale acestora, după caz, precum și față de căile de acces la drumurile publice, menționându-se denumirea și lățimea lor ;
- piesele desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:500, după caz, pentru arhitectură, elaborate la fazele de proiectare proiect tehnic P.Th și detalii de execuție, în care să fie incluse măsurile de securitate la incendiu și instalații cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, ștampilate (însușite) de verificatorul de proiect atestat ;

- memoriile tehnice pentru instalații pentru fazele de proiectare proiect tehnic P.T și detalii de execuție, verificate la cerința securitate la incendiu – instalații (Ci) sau pentru specialitățile Ie, Is, Ig, It, după caz ;
- referatul verificatorului de proiect atestat la cerința esențială „securitate la incendiu” - construcții (Cc) și/sau instalații (Ci), sau la specialitățile Ie, Is, Ig, It, după caz, pentru fazele de proiectare proiect tehnic P.T și detalii de execuție ;
- dispozițiile de șantier în care sunt incluse măsurile privind îndeplinirea cerinței fundamentale „securitate la incendiu”, nu sunt însușite (aprobate) de verificatorul de proiect atestat la această cerință, iar în ceea ce privește procesele verbale de verificare-constatare a calității lucrărilor, procesele verbale pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse, anexate dosarului depus, toate aceste documente depuse, satisfac cerința de calitate „rezistență mecanică și stabilitate” și nu cerința „securitate la incendiu” ;
- lista documentelor care atestă performanța la foc a produselor pentru construcții cu rol în satisfacerea cerinței fundamentale „securitate la incendiu” ori a celor care au performanțe de comportare la foc, atașate dosarului depus în vederea solicitării autorizației de securitate la incendiu, nu este completă, s-au atașat doar agrementul tehnic pentru pereții construiți din plăci din gips-carton și pentru ușa rezistentă la foc.

În conformitate cu art.14, alin. (4) și (5) din *Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecția civilă*, aprobate prin *O.M.A.I nr. 129 / 2016*, documentele necesare completării documentației se depun în maximum 30 de zile de la prezenta comunicare. În cazul în care în acest termen nu prezentați documentele menționate, trebuie să ridicați documentația depusă, urmând să redepuneți întreaga documentație în conformitate cu prevederile *Anexei nr. 4, pct. 3 și Notei 1, 2 la Normele metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecția civilă*, aprobate prin *O.M.A.I nr. 129 / 2016*.

INSPECTOR ȘEF

Colonel

Ing. Adrian CHICHSAN

