

Tachmet



Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau
Bd. Mihai Viteazul Nr. 79, 450099, Zalau, Jud. Salaj
Tel: +40 260 605 702 C.I.F. SDEE TN/C.U.I. Suc. RO 14476722/14319574
Fax: +40 260 605 704 R.C. SDEE TN/Suc. J12/352/2002 / J31/59/2002
www.distributie-energie.ro office.salaj@distributie-energie.ro

C Ă T R E ,

JUDETUL SALAJ

**judet SALAJ, localitate ZALAU str. 1 DECEMBRIE
1918 nr. 12 cod postal 450058 telefon 0775577275**

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60601905780 / 15.01.2019**, pentru obiectivul **Reabilitare DJ 108 D, Cehu Silvaniei-limita Judet Maramures, Km 24+550-28+868** de la adresa **judet SALAJ, oras CEHU SILVANIEI, str. DOZSA GYORGY, nr. FN.**

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60601905780 / 29.01.2019

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
 2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **medie** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
 3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
 4. Valabilitatea avizului este până la **03.01.2020**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
 5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. **2.1-2.25** Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **1/03.01.2018**.
 6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **113,05 lei**, s-a achitat cu chitanța nr./.....
- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
 - În zonă **există** instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau. Este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) în vederea obținerii avizelor de amplasament.
 - Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau.
 - Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
 - Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

1.La limita amplasamentul propus exista retele electrice:

- LEA 20 KV; stalpi medie tensiune.

Se vor respecta distantele minime fata de retelele existente,conform normativului NTE 003/04/00.

2.Se va respecta distanta minima, de 7 m (gabarit), pe verticala intre conductorul extrem al LEA ,la sageata maxima , si partea carosabila(drum) conform NTE 003/04/00.

Lucrarile care se vor face pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale (santuri , rigole) se vor executa fara sa afecteze stabilitatea stalpilor MT si JT, prizelor de pamant aferente stalpilor.

In cazul in care nu se pot respecta conditiile de coexistenta intre instalatiile electrice existente si obiectiv, acele instalatiile electrice afectate se vor reloca pe cheltuiala solicitantului, prin incheierea unui contract de eliberare amplasament / realizare conditii de coexistenta, intre beneficiar si SD Zalau, prin achitarea contravalorii lucrarilor catre SD Zalau.

Utilajele folosite pe perioada lucrarilor vor evita apropierea fata de retele electrice existente.

Se va solicita ASISTENTA TEHNICA si PREDARE AMPLASAMENT de la FER Cehu Silvaniei, inainte de inceputul fiecarei etape a lucrarilor.

3. Inaintea inceperii lucrarilor se va realiza un program de executare a lucrarilor ce va fi depus la centrul de exploatare in raza caruia se afla instalatia electrica.

In cazul lucrarilor ce necesita deconectare, comanda pentru asistenta tehnica, insotita de programul de lucrari, vor fi depuse la centrul de exploatare cu minimum 20 de zile lucratoare inainte de data propusa pentru inceperea lucrarilor.

In cazul asistentei tehnice fara deconectare, comanda pentru asistenta tehnica va fi depusa la centrul de exploatare cu minimum 5 de zile lucratoare inainte de data propusa pentru inceperea lucrarilor.

Asistenta tehnica se presteaza de catre societatea noastra catre terti, contra cost, conform catalogului de tarife aprobat la nivelul Societatii Energetice Electrice S.A. Unitatea de masura in calculul tarifelor sunt pe om/ora/prestata, fiind impartite pe trei categorii: electrician, maistru/tehnicieni, ingineri/subingineri.

Asistenta tehnica se asigura pe toata durata de executie a lucrarilor.

Orice prejudiciu adus societatii noastre atat prin avariarea retelelor electrice de distributie, cat si datorita pauzelor de tensiune generate de eventualele defectiuni provocate, va fi suportat de catre dvs.

Prezentul aviz de amplasament isi pierde valabilitatea, in cazul nerespectarii conditiilor de mai sus, cu toate consecintele ce decurg din acesta.

**Director Sucursala,
ing.Ardelean-Marian Ovidiu**



**Numele și semnătura personalului Sucursalei
care a emis avizul: ing.Marincas Danut**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name ing. Marincas Danut mentioned in the text.