



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL SĂLAJ**  
**CONSILIUL JUDEȚEAN**

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

**PREȘEDINTE**

**Nr. 12229 din 24.08.2018**

**CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN1002695 / 24.07.2018 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: «EXECUȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII, INCLUSIV UTILAJE, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI AFERENTE "RESTAURARE ANSAMBLU CASTEL BELDY"»**

**Întrebare nr. 1:**

In memoriu tehnic curenti slabi, Instalatie detectie, semnalizare si avertizare incendiu este prevazut a se folosi cablu special de incendiu 2x0,5 mm si 4x0,5 mm, iar in listele de cantitati este specificat cablu 2x1 mm si 4x1 mm. Va rugam sa clarificati ce tip de cablu se va ofera.

**Răspuns nr. 1:**

Se vor respecta listele de cantitati.

**PREȘEDINTE,**  
**Tiberiu Marc,**

**Întocmit,**  
**Chiorean Lavinia Georgeta**

**Șef serviciu,**  
**Vultur Maria**

**JUDEȚUL SĂLAJ**



System Management Certified  
**ISO 9001**



**JUDEȚUL SĂLAJ**



Certified Management  
System  
**ISO 9001**