



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr.12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 1024 din 23.01.2018

CLARIFICARE NR. 8

CLARIFICĂRI LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NUMĂRUL 181884 DIN 05.01.2018 PUBLICATĂ ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT: "Reabilitare drum județean DJ 191C: Nușfalău - Crasna - Zalău - Creaca".

Având în vedere solicitările de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare 1

Pentru îndeplinirea cerinței de prezentare a unui certificat de coordonator în materie de sănătate și securitate în muncă pentru persoana responsabilă, vă rugăm să confirmați că se acceptă diplomă de "Evaluator SSM".

Răspuns 1

Nu se accepta diplomă de "Evaluator SSM".

Întrebare 2

Având în vedere că în Fișa de Date cerința privind personalul responsabil se referă la: manager de contract, coordonator șefi de șantier, responsabil tehnic cu calitatea și responsabil SSM iar în caietul de sarcini sunt nominalizați alți specialiști, vă rugăm să clarificați care cerință va fi respectată. Cea din fișa de date, cea din caietul de sarcini sau ambele cumulate?

Răspuns 2

Personal cu rol de reprezentare menționat în Fișa de Date de la punctul III.2.3.) a) Capacitatea tehnică și sau profesională - Cerința 2, respectiv: manager de contract, coordonatorul șefilor de șantier, responsabil tehnic cu calitatea lucrărilor, responsabil cu sănătatea și securitatea în muncă, reprezintă cerința de calificare și se va îndeplini conform celor menționate în Fișa de date pct. III. 2.3.) a) Capacitatea tehnică și sau profesională - Cerința 2, iar în propunerea tehnică se vor prezenta documente relevante care să facă dovada respectării cerințelor din Caietul de sarcini III, cu respectarea cerinței 1. Personal de specialitate din Caietul de Sarcini III și a Clarificării nr. 5 punctul 2.

Prin urmare se vor respecta ambele cerințe.

Întrebare 3

Pentru șef de șantier vă rugăm să clarificați dacă se acceptă și **subinginer** cu experiență.

Răspuns 3

Pentru șef de șantier se acceptă și **subinginer** cu experiență.



Întrebare 4

Având în vedere că proiectul prevede lucrări doar la două poduri, dintre care unul se reabilitează, iar celălalt se reface, considerăm că sarcinile șefului de șantier pentru poduri pot fi îndeplinite cu succes de către șeful șefului de șantier drumuri. Ținând cont și de termenul alocat execuției lucrărilor, precum și de faptul că acest inginer pe care îl propunem deține diploma de Cai Ferate Drumuri și Poduri, vă rugăm să ne clarificați dacă se acceptă cumulul de funcții în cazul cerințelor de șef de șantier drumuri (1 persoană) și de șef de șantier poduri (1 persoană).

Răspuns 4

Avand in vedere faptul că se dorește

Se va prezenta personal distinct pentru șef de șantier drumuri și șef de șantier poduri.



Întocmit,
Chiorean Lavinia Georgeta



Șef serviciu,
Vultur Maria

