



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

450058, Zalău, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 12, Telefon: + 40 260 662 035 / + 40 260 614 120, Fax: + 40 260 661 097, e-mail: office@cjsj.ro, web: www.cjsj.ro

PREȘEDINTE

Nr. 13642 din 13.09.2019

CLARIFICARE LA DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ANEXATĂ ANUNȚULUI DE PARTICIPARE NR. CN1014323 DIN 19.08.2019 PUBLICAT ÎN SEAP PENTRU PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AVÂND CA OBIECT : *Proiectare pentru obiectivele de investitii "Punere în siguranță Pod peste raul Someș, pe DJ 108 S km 0+300, în localitatea Rus", "Punere în siguranță Pod peste raul Someș, pe DJ 108E, km: 1+630", „Consolidare pod pe DJ 110 C Km 0+430, în localitatea Ileanda", „Punere în siguranță Pod peste Valea Șimișnei pe DJ 108 S, Km 8+250, în localitatea Șimișna"*

Având în vedere solicitarea de clarificări depusă de un operator economic, precizăm următoarele:

Întrebare nr. 1

Conform Hotărârii 742/2018 privind modificarea “Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor” (cap.2, art.7, lit.c), documentația DALI – necesită verificare tehnică.

Întrebare: A fost supusă documentația DALI unei verificări tehnice – conform cerințelor actuale?

Răspuns nr. 1

Documentația DALI nu a fost supusă unei verificări tehnice.

Întrebare nr. 2

Nu este specificat clar care din soluțiile propuse la faza DALI se va dezvolta la faza PT.

Întrebare: se poate pune la dispoziția ofertanților hotărârile prin care s-au avizat soluțiile propuse la faza DALI.

Răspuns nr. 2

Nu se pot pune la dispoziție hotărârile prin care s-au stabilit soluțiile propuse la faza DALI pentru a fi dezvoltate la faza PT; soluțiile propuse sunt în concordanță cu Devizele de Generale anexate.

Întrebare nr. 3

Conform Caietului de sarcini se precizează că valorile obiectivelor detaliate în devizele generale elaborate în faza DALI sunt maxime și nu vor putea fi depășite. Constatăm că Devizele au fost întocmite în luna noiembrie 2018.

Întrebare: Se permit ajustări ale valorilor ținând cont de efectul ordonanței 114/2018, care prevede modificarea salariului minim în construcții și a dus la creșteri totale ale costurilor cu până la 15%.



Răspuns nr. 3

Sunt permise ajustări ale valorilor ținând cont de prevederile Ordonanței 114/2018.

Întrebare nr. 4

La faza DALI s-a realizat planuri topografice ce au fost vizate de OCPI.

Întrebare: Se va pune la dispoziția proiectantului Planul de situație în format electronic editabil (dwg) întocmit la faza DALI?

Răspuns nr. 4

Se vor pune la dispoziția proiectantului Planul de situație în format editabil (dwg)

Întrebare nr. 5

Conform fișei de date și caietului de sarcini garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau instrument de garantare emis de o instituție de credit.

Întrebare: Vă rugăm să precizați dacă garanția de bună execuție se poate constitui prin plata a minim 0,5% în contul disponibil al Trezoreriei Statului și rețineri succesive din sumele datorate, conform art. 40 din HG395/2016?

Răspuns nr. 5

Garanția de bună execuție se va constitui conform proiectului de contract, care face parte din documentația de atribuire încărcată pe SEAP.

Întrebare nr. 6

1. POD PESTE RÂUL SOMEȘ, PE DJ 108S, KM 0+300 ÎN LOCALITATEA RUS

Conform memoriu DALI (cap 3.1.5.), în prezent, pe pod, pe grinda de parapet aval, există o rețea de telecomunicații. În urma lucrărilor de reabilitare și modernizare a podului, rețeaua va fi relocalată prin spațiile tehnice prevăzute în consola de trotuar aval. În avizul de la Telekom se precizează că există rețele aeriene și subterane, inclusiv în structura podului. În aviz se mai precizează: - În cazul în care anumite lucrări necesită devieri ale rețelelor, acestea se vor realiza pe baza unui proiect. În acest caz beneficiarul lucrării (sau proiectantul general) va comanda întocmirea unei documentații tehnice de specialitate pentru devierea sau protejarea cablurilor afectate. Contravaloarea lucrărilor de deviere și protecție a cablurilor telefonice (proiectare și execuție) va fi inclusă în devizul general al investiției de bază în așa fel încât după finalizarea execuției această parte să poată fi preluată de Telekom Romania Communications SA, în locul secțiunii inițiale. Precizăm că în *Devizul general* sunt cuprinse la capitolul 1.4 *Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor* lucrări în valoare de 0 lei.

Clarificare: Vă rugăm să ne precizați dacă oferta de proiectare trebuie să cuprindă inclusiv devierea rețelei Telekom. Dacă DA, în vederea evaluării respectivelor costuri vă rugăm să precizați tipul și amploarea lucrărilor.

Răspuns nr. 6

Proiectantul lucrărilor propune devierea/relocarea/refacerea rețelelor de utilități în funcție de existența acestora pe amplasamentul lucrărilor propuse. În acest sens vă rugăm să vă adresați detinatorilor de rețele care va vor pune la dispoziție informații relevante legate de traseul acestora și costuri estimative pentru devierea/relocarea/refacerea acestora.