


C Ă T R E ,

**JUDETUL SALAJ**

**judet SALAJ, localitate ZALAU str. 1 DECEMBRIE**

**1918 nr. 12 cod postal 450058 telefon 0744707656**



Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60601805075 / 30.03.2018**, pentru obiectivul **EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UPU - SMURD LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU** de la adresa **judet SALAJ, loc. ZALAU, str. SIMION BARNUTIU, nr. 67**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60601805075 / 11.04.2018**

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de **joasă** tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
4. Valabilitatea avizului este până la **26.03.2020**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. **14/2006** Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **349/27.03.2018**.
6. Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de **113,05 lei**, s-a achitat cu chitanța nr. ....

- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă există instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau. Este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători ) în vederea obținerii avizelor de amplasament.
- Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau.
- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalau se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

**Pe amplasamentul propus nu sunt rețele electrice care aparțin SDEE Transilvania Nord**  
**Pentru racordarea obiectivului la rețeaua electrica de distribuție , în vederea alimentării cu energie electrica , este necesar obținerea unui aviz tehnic de racordare de racordare , conform reglementarilor legale.**

**Sef COR M.T./J.T.,**  
Ing. Chiba Daniel

Numele și semnătura personalului Sucursalei  
care a emis avizul: Ing. Ilea Augustin

