

**C Ă T R E ,**

**JUDETUL SALAJ**

**județ SALAJ, localitate ZALAU str. 1 DECEMBRIE  
1918 nr. 12 cod postal 450058 telefon 0735502540**

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. **60601704477 / 12.09.2017**, pentru obiectivul *Reabilitare si modernizare DJ110 Maeriste-Doh-Dumuslau-Carastelec, KM:0+000-16+475* de la adresa *judet SALAJ, loc. MAERISTE, sat MAERISTE, str. FS, nr. FN.*

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

**AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 60601704477 / 27.09.2017**

cu următoarele precizări :

1. Obiectivul nu este amplasat peste/sub instalațiile electrice din zonă și se încadrează în limitele normate de distanță față de acestea.
2. În zonă **există** rețea electrică de distribuție de joasă tensiune - **trifazată** , în vederea viitoarei solicitări de racordare.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii absorbite de către acesta, consumatorul va solicita la Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău aviz tehnic de racordare. Prin cererea de aviz de amplasament utilizatorul a solicitat racordarea obiectivului la rețea pentru o putere maxim simultan absorbită de **0,000 kVA**.
4. Valabilitatea avizului este până la **07.09.2019**, prelungindu-se cu durata de valabilitate a Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului nr. **1-90** Declarației solicitantului nr. / și a Certificatului de urbanism nr. **15/07.09.2017**.
6. Tariful de emisie a avizului de amplasament, în valoare de **148,75 lei**, s-a achitat cu chitanța nr. ....

- Instalațiile de distribuție aparținând Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
- În zonă există instalații electrice ce nu aparțin SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău. Este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători ) în vederea obținerii avizelor de amplasament.
- Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău.
- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor SDEE TN - Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Zalău se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.
- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv.

**Emitentul certificatului de urbanism nu va elibera autorizația de construire până la îndeplinirea condițiilor expuse la pct.3.**

**1.La limita amplasamentul propus exista retele electrice:**

**- LEA 20 KV;- LEA 0,4 KV;- stalpi medie tensiune;- stalpi joasa tensiune;-bransamente electrice aeriene si subterane.**

**2.Se va respecta distanta minima, de 7 m (gabarit), pe verticala intre conductorul extrem al LEA ,la sageata maxima , si partea carosabila(drum) conform NTE 003/04/00 si PE 106/2003. Lucrarile care se vor face pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale (santuri , rigole) se vor executa fara sa afecteze stabilitatea stalpilor MT si JT, prizelor de pamant aferente stalpilor si bransamentelor in cablu (LES 0.4 KV) in localitatile :Maeriste, Doh, Dumuslau, Carastelec.**

**Utilajele folosite pe perioada lucrarilor vor evita apropierea fata de retele electrice existente. Se va solicita ASISTENTA TEHNICA si PREDARE AMPLASAMENT de la PE Sarvasag, inainte de inceputul fiecarei etape a lucrarilor.**

**Se vor respecta distantele minime fata de retelele existente,conform normativelor NTE 007/08/00 , PE 106/2003 SI NTE 003/04/00.**

**3. Pentru asigurarea condițiilor de coexistență (respectare gabarite , distante apropiere) se va întocmi un studiu de coexistență, conținând soluțiile de deviere a rețelei din imediata vecinătate a obiectivului, dacă este cazul. Acest studiu se va realiza de către o firmă atestată ANRE, la comandă și pe cheltuiala dvs. Studiul se va aviza în cadrul comisiei CTE a SDEE Zalau. Lucrările rezultate din acest studiu se vor executa pe cheltuiala beneficiarului, prin încheierea unui contract de eliberare amplasament / realizare condiții de coexistență, între beneficiar și SD Zalau, prin achitarea contravalorii lucrărilor către SD Zalau.**

**Director,**  
ing. Ardelean - Marian Ovidiu - Adrian



Numele și semnătura personalului Sucursalei care a emis avizul: ing. Marincas Danut

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to ing. Marincas Danut, located below the text of the signature line.